

## EQUIPO ESTANQUIDAD

**BAXI**

# TECNO-G

### DESCRIPCIÓN

Cuando el gasto calorífico del quemador es  $>1.200$  kW (1.032.000 kcal/h), la Reglamentación Europea en la EN 676 obliga a dotar a las rampas de gas de un sistema para verificar la perfecta estanquidad de las electroválvulas.

Referencia	143040138
Código	BR 53 017

Necesario para los grupos térmicos superiores a 1.200 kW de potencia.



Código: BR 53 017