

BOTE 10L DESENLODADOR DISPERSANTE F3 CLEANER



DESCRIPCIÓN:

Limpiador universal diseñado para su uso en sistemas HVAC y comerciales ligeros de calefacción y refrigeración; Cleaner F3 se puede utilizar para la limpieza previa a la puesta en servicio de nuevos sistemas, ya que elimina residuos de fundente, aceite/grasa y otros desechos de la instalación. Cleaner F3 también se puede utilizar para eliminar lodos, incrustaciones y otros residuos que circulan en los sistemas ya contaminados; se mejora así la eficiencia y se evitan daños a los componentes del sistema.

Este limpiador de alto rendimiento y rápida acción es compatible con todos los metales y materiales comúnmente usados en los sistemas de calefacción y refrigeración, incluso acero y aluminio. Diez litros de producto tratan un sistema de hasta 2000 litros, con una dosis de 0,5 %.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpiador universal, de pH neutro, para la limpieza previa a la puesta en servicio de sistemas HVAC nuevos y existentes y sistemas comerciales ligeros de calefacción.
- Especialmente formulado para eliminar fundentes, aceites, grasas y óxidos de hierro líderes del mercado, además de otros desechos del sistema, de manera rápida y eficiente
- Se recomienda dejar en el sistema hasta una semana, en condiciones de funcionamiento.
- Limpiador inhibido diseñado para proteger el sistema durante la limpieza.
- Contiene tecnología dispersante de acción rápida que es adecuada para todo tipo de agua: dura, blanda, ablandada artificialmente y desmineralizada.
- Fórmula sin espuma que se elimina fácilmente del sistema después del uso, ahorrando tiempo en el sitio.



Código: MA11913

APLICACIÓN:

Para obtener resultados óptimos, debe ser posible drenar por completo todo el sistema. Cleaner F3 se debe dosificar a una concentración de 0,5 %. El producto se puede introducir en el sistema mediante un elemento adecuado, como un recipiente dosificador.

Para la limpieza previa a la puesta en servicio, haga circular Cleaner F3 en el sistema durante una hora como mínimo, a temperatura normal de funcionamiento.

Para eliminar el lodo de los sistemas existentes, haga circular el limpiador en condiciones normales de funcionamiento, hasta 7 días, hasta que se haya logrado un flujo aceptable en el sistema.

Es posible que se necesiten aplicaciones adicionales/repetidas de Cleaner F3 si hay exceso de lodo en el sistema.

Drene y enjuague con agua fría hasta que el agua esté limpia y Cleaner F3 se haya enjuagado.

Por último, agregue un inhibidor Fernox adecuado, tal como Protector F1, para evitar más daño por corrosión y depósitos de incrustaciones.