

LIMPIADOR DE LODOS Y RESIDUOS X800 FAST ACTING CLEANER



DESCRIPCIÓN

Para eliminar rápidamente los depósitos de corrosión y lodos en 1 hora. Los sistemas existentes deben limpiarse con el Limpiador de lodos rápido **Sentinel X800** para restaurar completamente la eficiencia del sistema.

- **Tecnología química incomparable:** Reduce el tiempo de circulación a solo 1 hora y minimiza el tiempo pasado en la obra.
- **Disolución de los lodos y residuos de corrosión:** Restaura la circulación en el sistema, reduciendo el riesgo de fallos futuros y aumentando la vida útil del y residuos sistema.
- **Funciona en caliente o frío:** Adecuado para instalaciones con lodos que dificultan la eficiencia térmica.
- **Ideal para utilizar con una bomba desladora:** Excelente rendimiento en combinación con Sentinel JetFlush Rapid®.



Código: MA11808

USO

Sentinel X800 incorpora potentes ingredientes activos de limpieza para instalaciones de calefacción. En circulación, elimina depósitos de óxido de hierro y de calcio sobre los intercambiadores de calor, los radiadores, los paneles radiantes y las tuberías en tan solo una hora, incluso en sistemas fríos. Usado en combinación con una desladora como Sentinel JetFlush Rapid®, ofrece un rendimiento de limpieza óptimo. Gracias a su formulación única, Sentinel X800 actúa como un agente dispersante penetrante, en condiciones de pH neutro, para evitar el uso de ácidos tradicionales y los problemas asociados. Su fórmula también contiene agentes para proteger los metales contra la corrosión durante la fase de limpieza. Sentinel X800 es adecuado para todo tipo de instalaciones de calefacción, incluyendo las que contienen acero, aluminio, cobre, hierro, hierro fundido, acero inoxidable...

DOSIFICACIÓN E INYECCIÓN

La concentración recomendada para el uso del Limpiador de lodos rápido **Sentinel X800** es de 1 % del volumen de agua del sistema, o sea 1 litro para tratar un sistema de 100 litros. Para sistemas con mayor volumen, se recomienda dosificar al 2 %. Sin embargo, Sentinel X800 no desbloqueará un circuito que se encuentre completamente obstruido. Haga circular el Sentinel X800, a temperatura normal de funcionamiento, con todas las válvulas abiertas y el circulador a velocidad máxima, durante 1 hora o hasta que se restablezca por completo el funcionamiento del sistema. Se puede requerir un mayor tiempo de circulación según el tamaño de la instalación. Si es necesario, se puede inyectar



Sentinel X800 24 horas antes de la limpieza. Una vez el sistema limpiado, vacie y enjuague completamente el sistema, antes de protegerlo con el Inhibidor Sentinel X100 o el Anticongelante con inhibidor Sentinel X500...

PROPIEDADES FÍSICAS

- **Aspecto:** Líquido amarillo claro.
- **Olor:** Ligero.
- **Densidad (25 °C):** 1,06
- **pH (concentrado):** 6,3 (aprox.)
- **Punto de congelación:** -8 °C

ADVERTENCIAS

Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Código	Artículo
MA11808	Bote 1L desladora rápido SENTINEL X800 FAST ACTING CLEANER
MA11828	Bote 20L desladora rápido SENTINEL X800 FAST ACTING CLEANER