

BMS - SISTEMA DE CONTROL DE EDIFICIOS

MD-AC-KNX

Pasarela BMS para conectar las unidades a un sistema KNX®

- Las diferentes pasarelas disponibles permiten que podamos controlar desde una sola unidad hasta 64 unidades

| Código | Descripción |
|---------|---|
| CL94792 | Interface MD-AC-KNX-1B para una sola unidad |



COMPATIBLE CON GAMA

| | |
|-------------------------|---|
| DOMÉSTICA | Series H7 ⁽¹⁾ , H6 ⁽¹⁾ , H6M ⁽¹⁾ , H6M(V2) ⁽¹⁾ y H9M ⁽¹⁾ |
| COMERCIAL | Series H7, H8, H8A y H9 ⁽²⁾ |
| INDUSTRIAL | Series MVD DC y DC2 ⁽³⁾ |
| INDUSTRIAL HIDRÓNICA | Series FANCOILS ⁽⁴⁾ |

⁽¹⁾ Excepto Portátil y Consola, en Split Pared con CL 94 383.

⁽²⁾ Excepto Columna y Consola.

⁽³⁾ Solo si la ud. exterior es V5X, V4R+ o V4+

⁽⁴⁾ En Suelo/Techo y Conducto con LC 04 636

